

新和碼片檢驗報告

試驗日期：2012 年 12 月 15 日

測試樣本：304 不銹鋼 0.6mm 瓷磚掛碼

碼片規格：0.6X40X80mm

伸出長度：10mm

測 試：承載重量（如下圖）



實驗資料：

不銹鋼碼片			
變形量（度）	承載重量（kg）	承載重量（kg）	承載重量（kg）
50 度	68 kg	70 kg	69 kg
60 度	112 kg	110 kg	113 kg
70 度	156 kg	155 kg	158 kg

